

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Краснополье
Углегорского городского округа Сахалинской области

694905, Сахалинская область, Углегорский район, с.Краснополье, ул.Новая д.1.

тел. /факс 8(424)32-35-2-94, E-mail shkola.krasnopolie@mail.ru

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Главное управление МЧС России по Сахалинской области Территориальное отделение надзорной деятельности Углегорского района	Соблюдение обязательных требований	26.02.2018	1. С северной стороны здания, ширина проездов для пожарной техники составляет менее 3,5 метров, а именно 2,0 метра п.8.6 СП 4.13130.2013 2. Настенный речевой оповещатель у кабинета музыки установлен на высоте менее 150 мм от потолка до верхней его части и на высоте 2.7 м от уровня пола до верхней его части п 4.4.СП 3.13130.2009. 3. Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала закрыта на ключ (п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполнено

			Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390). 4. Не представлены документы, подтверждающие группу горючести применяемых элементов навесной фасадной системы (документы, подтверждающие класс пожарной опасности фасадной системы, протокол натуральных испытаний) в соответствии с требованиями ст. 78, 87 № 123-ФЗ.	
Территориальный отдел Роспотребнадзор в Углегорском и Томаринском районах	Соблюдение обязательных требований	07.03.2018 г.	Предписание № 7/04-4 от 07.03.2018 -п.4.28: провести ремонт стен кабинета психологии, расположенного на 1 этаже; замену дверей кабинетов: № 10 (истории и обществознания), № 9 (географии), № 7,8 (русского языка и литературы), № 3 (английского языка). - п 2.27: в учебных кабинетах: физики, рисования и домоводства (кабинет физики, кабинет ИЗО и технологии) обеспечить наличие умывальных раковин. - п. 5.3: обеспечить наличие школьных парт с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для обучающихся I	Выполнено

			ступени образования. - п. 10.8: произвести корректировку расписания уроков. - п.5.13: столовые приборы хранить в столовой в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.	
Угледгорская городская прокуратура	Соблюдение обязательных требований	23.03.2018	Протест Угледгорской городской прокуратуры от 23.03.2018 № 7-18-2018 - На п.п. 2.4, 2.5, 2.6, 2.15, 2.16 Порядка приема обучающихся в МБОУ СОШ с. Краснополье	Выполнено
Угледгорская городская прокуратура	Соблюдение обязательных требований	22.03.2018	Протест Угледгорской городской прокуратуры от 22.03.2018 № 7-18-2018 На п.2.6 Положения о поощрениях и взысканиях обучающихся МБОУ СОШ с. Краснополье	Выполнено
Угледгорская городская прокуратура	Соблюдение обязательных требований	05.12.2019	Представление от 05.12.2018 № 7- 17-2018 «Об устранении нарушений ФЗ «Об образовании в РФ», законодательства антитеррористической защищенности» 1. Реализовать комплекс мероприятий по оснащению объекта современными техническими средствами противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, 11.01.2019 не исполнено «Об	Не выполнено

			образовании в РФ», законодательства антитеррористической защищенности» тревожной сигнализации, контроля, управления доступом и эвакуацией учащихся и работников) приказ Минобрнауки России от 11.11.2009 № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений». 2. В соответствии с п.п. «а» пункта 23 Требований в отношении объектов (территорий) 2 категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 22 Требований, осуществляется обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 3. Согласно п. 20.п.п. «а, б, д» указанных Требований, пресечение попыток совершения террористических	
--	--	--	---	--

			актов на объектах (территориях) достигается посредством организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях). оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (видеонаблюдения, СКУД, охранной сигнализацией)	
--	--	--	---	--

Директор

Н.В. Гребё

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341461

Владелец Боборыкина Елена Юрьевна

Действителен с 05.09.2022 по 05.09.2023